

CAMPAGNE AU SCLEROMETRE

Maître d'ouvrage : DGSAM
Entreprise : SOMATRA
Projet : PROTECTION DU PORT DE PECHE A BEKALTA
Date d'intervention SOTUPREC : 26 FEVRIER 2008
Scléromètre : TYPE N

Résultats des essais

Acropode		A 45		A 153		A 156	
		$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$	$\alpha = +90$
Angle							
Date de coulage		10/01/2008		26/01/2008		26/01/2008	
MESURES	1	28	21	28	28	24	22
	2	28	26	28	28	26	26
	3	30	27	29	30	27	26
	4	31	29	30	30	29	28
	5	31	29	30	30	29	28
	6	32	29	31	32	30	28
	7	32	31	32	33	30	29
	8	32	31	32	33	31	29
	9	32	31	32	34	31	30
	10	33	31	33	34	32	32
	11	33	32	33	34	32	32
	12	33	32	33	34	32	32
	13	33	32	33	35	33	33
	14	33	32	34	38	33	33
	15	33	33	34	44	36	34
	16	34	34	35	45	39	35
Moyenne de 10 mesures retenues		32,2	30,7	31,9	32,9	30,9	30,1
Résistance moyenne en Kg/cm ²		328	306	324	340	309	295