

Dossier N° : 2008/B06/ 665

Réception N° : 802

## RAPPORT D'ESSAI

Effectué à la demande de : SOMATRA  
Provenance du chantier : 450 - BEKALTA .  
Destination du béton : -

### ECHANTILLONS :


- Nature : éprouvettes cylindriques en béton de  $\phi 16 * 32$  cm
- Reçus le : **02.06.2008**
- Confectionnées et amenées par les soins de *L'ENTREPRISE*

### ESSAI DE TRACTION / FENDAGE ( ISO - 4108 ) :

Date		Age en J	Poids en Kg	Charge en Kg	Contrainte de Rupture en Kg/cm <sup>2</sup>
Fabrication	Essai				
08.05.2008	05.06.2008	28	15.9	33 000	41
			15.9	33 000	41
			15.8	30 000	35

### OBSERVATIONS :

11 0 JUIN 2008



LE RESPONSABLE DE  
LA SECTION

Directeur de la Recherche  
des Matériaux au CETEC  
BEDDI AOUICHA

**NB :** LE PRESENT RAPPORT COMPORTE 01 PAGE.

LES RESULTATS OBTENUS SUR LES ECHANTILLONS AMENES PAR LES SOINS DE L'ENTREPRISE NE CONCERNENT  
QUE CES ECHANTILLONS ET NE SONT PAS GENERALISABLES.

TOUTE REPRODUCTION INTEGRALE OU PARTIELLE DU PRESENT RAPPORT EST STRICTEMENT INTERDITE.